



RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO

In house providing



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2015
Sistema Qualità Certificato



data

NS Rif.

VS Rif.

Oggetto

Rottura su condotta adduttrice principale Ø 500 "Tronco Teramo".

RUZZO RETI S.P.A.

Titolario: 04.03.01 - Verso: Usc

Prot. n° 0016864

Data Protocollo: 16/05/2018



Spett. li

Comune di Isola del Gran Sasso

info@cert.isoladelgransasso.gov.it

Comune di Tossicia

sindaco@comunetossicia@gov.it

Comune di Colledara

postacert@pec.comunedicolledara.gov.it

Comune di Montorio

postacert@pec.comune.montorio.te.it

Comune di Torricella

comune.toricellasicura@legalmail.it

Comune di Teramo

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

Comune di Campi

postacert@pec.comune.campi.te.it

Comune di Civitella del Tronto

segreteria@pec.comunecivitteladeltronto.it

Comune di Sant'Egidio

pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Comune di Canzano

protocollo@pec.comune.canzano.te.it

Comune di Castellalto

castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it

Comune di Bellante

protocollo@pec.comune.bellante.te.it

Comune di Sant'Omero

protocollo@pec.comune.santomero.te.it

segue

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 N. 30948/14/S

Via Nicola Dati, 18 - 64100 Teramo - Tel. 0861.3101 Fax 0861.243058 - C.F. P. IVA 01522960671

Posta certificata: protocollo@ruzzocert.it



RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO

In house providing



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2015
Sistema Qualità Certificato



e.p.c. **Prefettura di Teramo**
protocollo.prefte@-pec.interno.it

SIAN Teramo
sian@pec.aslteramo.it

Ato 5 Teramano
info@pec.ato5teramo.it

Si comunica che, a causa di un'improvvisa rottura sull'adduttrice principale "Tronco Teramo", in località Isola del Gran Sasso, il servizio idrico potrebbe subire delle interruzioni nei seguenti comuni:

Isola D.G..S., Tossicia, Colledara, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Teramo, Campi, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Canzano, Castellalto, Bellante, S. Omero.

I lavori di riparazione sono già in corso.

Distinti Saluti.

Il Responsabile di Zona
(Geom. Gianni Di Nicola)

Il Responsabile Area Acquedotto
(Ing. Domenico Giambuzzi)